

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2014

№ 376

р.п.Железнодорожный

**Об утверждении перечня первичных
средств тушения пожаров и противопожарного
инвентаря**

В целях приведения муниципальных правовых актов действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", для принятия мер по защите муниципального имущества и жилых домов граждан от пожаров на территории Железнодорожного муниципального образования, руководствуясь ст.6,32,49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования № 37 от 01.06.2012 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Железнодорожного муниципального образования».

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования № 162 от 01.09.2008 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Железнодорожного муниципального образования»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести поселения» и разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного муниципального

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Железнодорожного муниципального образования

N п / п	Наименование зданий и помещений	Занимаемая площадь	Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, нормы комплектации	Примечание
1	2		3	4
1	Жилые дома, жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	здание	1.Огнетушитель -2 шт. (ПО-2, УО-2) 2. Емкость с водой объемом не менее 0,2 м(3)* 3.Ведро металлическое - 1 единица. 4. Ящик с песком емкостью не менее 0,1 м(3)	1.Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг,они должны быть опломбированы заводом-изготовителем или организацией, производящей перезарядку.
	Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей	здание	1.Огнетушитель – 2 шт. (ПО-2, УО-2) 2. Емкость с водой объемом не менее 0,2 м(3)* 3. Ведро металлическое - 1 единица. 4. Ящик с песком емкостью не менее 0,1 м(3) 5. Лопата совковая - 1 штука. 6. Лопата штыковая - 1 штука.	2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться
	Индивидуальные гаражи	гаражи	1.Огнетушитель – 2 шт. (ПО-2, УО-2) 2. Ящик с песком емкостью не менее 0,1 м(3) 3. Лопата совковая - 1 штука. 4. Лопата штыковая - 1 штука.	

Сараи, бани, хозяйственные постройки,	Группа построек	1. Огнетушитель – 2 шт. (ПО-2, УО-2) 2. Емкость с водой объемом не менее 0,2 м(3)* 3. Лопата совковая - 1 штука. 4. Лопата штыковая - 1 штука. 5. Ящик с песком емкостью не менее 0,1 м(3) 6. Топор, багор -1 штука	ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
---------------------------------------	-----------------	--	--

Примечание:

* В летний период

ПО - порошковый огнетушитель

УО - углекислотный огнетушитель.